



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

г. Каменск-Уральский
(место составления акта)

“ 24 ” октября 20 19 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ Св-5111-А**

С «22» октября по «24» октября 2019г. по адресу: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 11.

(место проведения проверки)

была проведена проверка выполнения ранее выданного предписания от 30.07.2018.2018 № Св-3697-П в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 комбинированного вида", (далее – Детский сад № 10) на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 16.10.2019 №Св-5111-р.

Юридический адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 11. Телефон/факс: (8-343-9) 36-45-46.

Заведующий	Хорькова Н.В.	т. (8-343-9) 36-45-46
------------	---------------	-----------------------

ИНН	6666009303
ОГРН	1026600930993

Продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Заведующий Детским садом №10 Хорькова Н.В.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лица, проводившие проверку:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Казьмин Виктор Анатольевич	Государственный инспектор	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Детским садом №10 Хорькова Н.В.

В ходе проведения проверки выявлено:

№ пп	Пункт проверяемого предписания, описание и характер выявленных нарушений	Принятые меры по устранению нарушений	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный в предписании срок
1.	п.1. Не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. (Оборудование, предназначенное для эксплуатации в сетях с РЕ-проводниками (TN-C-S) эксплуатируется в сетях без РЕ-проводников(TN-C)). Силовое оборудование пищеблока, бытовая и оргтехника.	Снимается с контроля. Произведен визуальный осмотр. Электрооборудование, указанное в п.1 предписания от 30.07.2018.2018 № Св-3697-П отключено. При необходимости подключение производится в соответствии с п.1.7.80 Правил устройства электроустановок. Представлены: Фотоматериалы подтверждающие принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок. Уведомление о принятии мер по обеспечению безопасности Детским садом № 10. Служебные письма о финансировании, ответы на служебные письма. Приложение № 1.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы 1. Копии документов, подтверждающие проведение работ по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок на 4 (четырёх) листах

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий Детским садом №10 Хорькова Н.В.

24.10.2019 16:00

(дата, время)

(подпись)